

शिविर कार्यालय सहायक अभियन्ता-प्रथम,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

पत्रांक:-
सेवा में

1397 / N.B.C

मुख्य विकास अधिकारी,
मुरादाबाद।

दिनांक:- 20/07/26

1820 हं 3410
21/7/26

विषय:-

विल्सोनिया स्कोलर्स होम, पाकबड़ा, जिला-मुरादाबाद के स्कूल भवन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड एन0बी0सी0 प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद का पत्रांक-130/एस0टी0/43/2026-27
दिनांक-08.05.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विल्सोनिया स्कोलर्स होम, पाकबड़ा, जिला-मुरादाबाद का नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है।

अवगत कराना है कि विल्सोनिया स्कोलर्स होम, पाकबड़ा, जिला-मुरादाबाद माध्यमिक शिक्षा स्तर तक का व एक से अधिक मंजिल का विद्यालय है। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0-1528/79-6-2005 दिनांक 20.07.2009 द्वारा निर्देश दिए गये हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों (एक से अधिक मंजिल के विद्यालय) का निरीक्षण न्यूनतम सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाये। शासनादेश में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप विद्यालय "विल्सोनिया स्कोलर्स होम, पाकबड़ा, जिला-मुरादाबाद" का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। निरीक्षणोपरांत विद्यालय एन0बी0सी0 द्वारा निर्गत गाईड लाइन के अनुसार पाया गया। प्रकरण चैक लिस्ट के साथ प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

S.T
for ma

08/07/26

(अमित कुमार यादव)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मुरादाबाद
दिनांक:-

पत्रांक:-

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता-प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मुरादाबाद

Annexure-D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

Dated: 20/07/2026

It is certified that the existing building Wilsonia Scholars Home (name of the building or premises) at NH-24, Delhi Road Pakbarra, Moradabad

(address) is having block(s)/floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) In School	Block(1)	Block(2)	Block(3)	Block(4)	Block(5)	Block(6)
No. of Floor(s) in the Block	2	2				

The Building is owned/occupied by Wilsonia Scholars Home (name of the institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of

PD, PWD (Name of Department/Govt.) on 17.07.2026

(date of inspection) in the Presence of

Mrs. Shwetangana Samtram, Principal, Civil Line MBD name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 20.07.2026 for a period of

Three Years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 20/07/2026 by

*Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal: [Signature] 20/07/2026

Name: Amir Kumar Yadav

Designation: AE (Civ.)

Name & Address of Department/Office: PD, PWD, Moradabad

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
मुरादाबाद

(13)

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि

सुरक्षा से सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ख) दो मंजिला से अधिक किन्तु 15 मीटर से कम ऊंचे भवनों हेतु चेकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1.	भवन में कुल कितनी मंजिलें (दल) है?	दो
2.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर (4000 वर्ग मी०) है?	हाँ
3.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	पार्किंग हेतु उचित व्यवस्था है
4.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सकुलेशन है?	हाँ
5.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
6.	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ, ज्वलनशील सामग्री प्रयोग में नहीं लाई गयी है
7.	क्या भवन को दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
8.	क्या भवन को दीवारों/छतों में कैक है?	नहीं
9.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
10.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
11.	क्या खिड़कियाँ का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
12.	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	नहीं
13.	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
14.	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
15.	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० दूढ़ 300 मिमी० तथा गड्जर 150 मिमी० है?	हाँ

A.E.
17/07/20

16.	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
17.	क्या भवन के कोरीडोर की ऊंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
18.	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, कैरोसीन, कुकिंग गैस पुर्ण फर्नीचर लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	नहीं
19.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है?	हाँ
20.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
21.	क्या भवन की जातरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22.	क्या भवन में त्रिकलोगो हेतु रैम की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतर 1:12 है?	पूर्व निर्दिष्ट नहीं
23.	क्या भवन की मोड़िया छत पर खुलती है?	Portable है
24.	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
<u>विद्युत व्यवस्था चेकलिस्ट</u>		
25.	क्या भवन से विद्युत की वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 2.5 मी० एवं होरीजेंटल दूरी 1.2 मीटर है?	हाँ
26.	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेंटल दूरी 2.0 मीटर है?	हाँ
27.	क्या पुर्ण विद्युत वायरिंग स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट [S] मार्ग सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	
28.	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित है?	भवन से अलग
<u>अग्नि सुरक्षा संबंधी चेकलिस्ट</u>		
29.	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आय एवं दैवीय आपदाओं से सामुहिक बोधा कराया गया है?	हाँ
30.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	अग्निशामक यंत्र स्थापित है
31.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
33.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	नहीं

क/प

17/7/20